



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

Chitré, 10 de mayo del 2017

Nota No. 23-DI-DPH

E.

S.

M.

Arquitecto:

Fabio Enriques Navarro Ortiz



La presente tiene como finalidad certificar que la propiedad considerada para el desarrollo del Centro Integral, Educativo y cultural de la ciudad de Chitré, *sobre la finca N° (5976), tomo (746), documento REDI: (1377881), folio N° (296), del asentamiento N°15. Ubicada en la provincia de Herrera, distrito de Chitré, corregimiento de Chitré Cabecera.*

Tiene acceso al sistema de Acueducto del IDAAN de acuerdo a las siguientes observaciones:

1. SISTEMA DE ACUEDUCTO:

Para el sistema de acueducto tiene acceso tanto por la vía circunvalación así como también por la avenida nacional. En la primera se cuenta con tubería de 12" diámetro PVC, la cual está ubicada en la acera de en frente es decir a mano contraria del proyecto. En la segunda existe una tubería d 16" de diámetro de asbesto cemento localizado a un costado de dicha propiedad. El departamento de operaciones del IDAAN recomienda conectarse a la línea de 16" por razones de acceso y funcionabilidad de la red de distribución.

2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

En cuanto al sistema de alcantarillado el proyecto tiene acceso al nuevo sistema de alcantarillado de Chitré que aún no ha sido traspasado al I.D.A.A.N.

Sin más que agregar al respecto, se despide,

Atentamente,

Tec. Emanuel Barba
Inspección-IDAAN

Por:
Ing. Leysi Cedeño
Directora Provincial