



LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO PA1615

ACTIVIDAD: Medición de Gases de los CI TURNO: Diurno

RESPONSABLE DE MEDICIÓN: José Luis Guzmán G.

N°	FECHA	N° / CI	Oxígeno O ₂ rango 19.5% a 23.5 %	Gases inflamables LEL < 10%	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) < 5ppm	Monóxido de carbono (CO) < 25 ppm	Alarma presencia de otros gases SI/NO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	Firma de responsable	Observaciones
1	28/3/19	CI-CUD CB002	20.9 %	—	—	—	No	11:16am	11:18am		Eje 405
2	28/3/19	CI-CUD CA003	20.9 %	—	—	—	No	11:16am	11:18am		Eje 405
3	28/3/19	CI-CUC AU008	20.9 %	—	—	—	No	1:05 P.M	1:07 P.M		Eje 269
4	28/3/19	CI-CUC AU007	20.9 %	—	—	—	No	1:05 P.M	1:07 P.M		Eje 269
5	29/3/19	CI-CUC BO005	20.9 %	—	—	—	No	10:16am	10:18am		Eje 284
6	29/3/19	CI-CUC BO004	20.9 %	—	—	—	No	10:16am	10:18am		Eje 284
7	29/3/19	CI-CUC BO003	20.9 %	—	—	—	No	10:20am	10:22am		Eje 284
8	29/3/19	CI-CUC BO002	20.9 %	—	—	—	No	10:20am	10:22am		Eje 284
9	30/3/19	CI-SEC R006	20.9 %	—	—	—	No	11:24am	11:26am		Eje 538
10	30/3/19	CI-SEC R005	20.9 %	—	—	—	No	11:24am	11:26am		Eje 538

Concentración de oxígeno: el rango establecido por la COPANIT 43:2001 es de 19.5 % a 21%



LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO PA1615

ACTIVIDAD: Medición de Gases de los CI TURNO: Diurno

RESPONSABLE DE MEDICIÓN: José Luis Gormán G.

N°	FECHA	N° / CI	Oxígeno O ₂ rango 19.5% a 23.5 %	Gases inflamables LEL < 10%	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) < 5ppm	Monóxido de carbono (CO) < 25 ppm	Alarma presencia de otros gases SI/NO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	Firma de responsable	Observaciones
1	26/3/19	CI CUL G2002	20.9 %	—	—	—	NO	10:16am	10:18am	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 619
2	26/3/19	CI CUL D003	20.9 %	—	—	—	NO	11:15am	11:17am	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 194
3	26/3/19	CI CUL D002	20.9 %	—	—	—	NO	11:15am	11:17am	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 194
4	26/3/19	CI CUL D006	20.9 %	—	—	—	NO	11:20am	11:22am	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 194
5	27/3/19	CI SEC AD011	20.9 %	—	—	—	NO	9:58am	10:00am	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 190
6	27/3/19	CI-SEC AD010	20.9 %	—	—	—	NO	10:50am	10:52am	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 190
7	27/3/19	CI-SEC AD010A	20.9 %	—	—	—	NO	10:58am	11:00am	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 190
8	27/3/19	CI-SEC AD009	20.9 %	✓	—	—	NO	11:05am	11:07am	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 190
9	27/3/19	CI CUC AE003	20.9 %	—	—	—	NO	2:25pm	2:27pm	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 249
10	27/3/19	CI CUC AE002	20.9 %	—	—	—	NO	2:25pm	2:27pm	<i>J. L. Gormán</i>	Ex 249

Concentración de oxígeno: el rango establecido por la COPANIT 43:2001 es de 19.5 % a 21%



LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO PA1615

ACTIVIDAD: Medición de Gases de los CI TURNO: Diurno

RESPONSABLE DE MEDICIÓN: José Luis Gormán G.

N°	FECHA	N° / CI	Oxígeno O ₂ rango 19.5% a 23.5 %	Gases inflamables LEL < 10%	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) < 5ppm	Monóxido de carbono (CO) < 25 ppm	Alarma presencia de otros gases SI/NO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	Firma de responsable	Observaciones
1	25/3/19	CI-CUC BD005	20.9%	-	-	-	NO	9:46am	9:48am	f. l. gormán	Eje 267
2	25/3/19	CI-CUC BD004	20.9%	-	-	-	NO	9:46am	9:48am	f. l. gormán	Eje 267
3	25/3/19	CI-CUC BD003	20.9%	-	-	-	NO	9:50am	9:51am	f. l. gormán	Eje 267
4	25/3/19	CI-CUC BD002	20.9%	-	-	-	NO	9:56am	9:58am	f. l. gormán	Eje 267
5	25/3/19	CI-CUC BD003	20.9%	-	-	-	NO	9:56am	9:58am	f. l. gormán	Eje 267
6	25/3/19	CI-CUC BE1002	20.9%	-	-	-	NO	11:00am	11:02am	f. l. gormán	Eje 615
7	25/3/19	CI-CUC BD003	20.9%	-	-	-	NO	11:00am	11:02am	f. l. gormán	Eje 615
8	26/3/19	CI-CUL G2004	20.9%	-	-	-	NO	10:12am	10:14am	f. l. gormán	Eje 619
9	26/3/19	CI-CUL G2003	20.9%	-	-	-	NO	10:12am	10:14am	f. l. gormán	Eje 619
10	26/3/19	CI-CUL G2003A	20.9%	-	-	-	NO	10:16am	10:18am	f. l. gormán	Eje 619

Concentración de oxígeno: el rango establecido por la COPANIT 43:2001 es de 19.5 % a 21%



LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO PA1615

ACTIVIDAD: Medición de Gases de la CI TURNO: Diurno

RESPONSABLE DE MEDICIÓN: J. L. Pizarro S.

N°	FECHA	N° / CI	Oxígeno O ₂ rango 19.5% a 23.5 %	Gases inflamables LEL < 10%	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) < 5ppm	Monóxido de carbono (CO) < 25 ppm	Alarma presencia de otros gases SI/NO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	Firma de responsable	Observaciones
1	20/3/19	CI-LPC 013	20.9%	-	-	-	NO	11:06am	11:08am	J. L. Pizarro S.	Gx 114
2	20/3/19	CI-LPC 013A	20.9%	-	-	-	NO	11:06am	11:08am	J. L. Pizarro S.	Gx 114
3	20/3/19	CI-LPC 013B	20.9%	-	-	-	NO	11:10am	11:12am	J. L. Pizarro S.	Gx 114
4	20/3/19	CI-LPC 012	20.9%	-	-	-	NO	11:10am	11:12am	J. L. Pizarro S.	Gx 114
5	22/3/19	CI-LPC L003	20.9%	-	-	-	NO	11:40am	11:42am	J. L. Pizarro S.	Gx 110
6	22/3/19	CI-LPC L002	20.9%	-	-	-	NO	11:45am	11:47am	J. L. Pizarro S.	Gx 110
7	22/3/19	CI-LPC 012	20.9%	-	-	-	NO	11:45am	11:47am	J. L. Pizarro S.	Gx 110
8	22/3/19	CI-LPA 029	20.9%	-	-	-	NO	2:24pm	2:26pm	J. L. Pizarro S.	Gx 76
9	22/3/19	CI-LPA 028	20.9%	-	-	-	NO	2:24pm	2:26pm	J. L. Pizarro S.	Gx 76
10	22/3/19	CI-LPA 027	20.9%	-	-	-	NO	2:28pm	2:30pm	J. L. Pizarro S.	Gx 76

Concentración de oxígeno: el rango establecido por la COPANIT 43:2001 es de 19.5 % a 21%



LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO PA1615

ACTIVIDAD: M/Edición de Gases de los CI TURNO: Diurno

RESPONSABLE DE MEDICIÓN: José Luis Gozáman G

N°	FECHA	N° / CI	Oxígeno O ₂ rango 19.5% a 23.5 %	Gases inflamables LEL < 10%	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) < 5ppm	Monóxido de carbono (CO) < 25 ppm	Alarma presencia de otros gases SI/NO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	Firma de responsable	Observaciones
1	19/3/2019	CI-CUI 004	20.9 %	-	-	-	NO	10:06am	10:07am	f. lu goz	Ex 173
2	19/3/2019	CI-CUI 003	20.9 %	-	-	-	NO	10:06am	10:08am	f. lu goz	Ex 173
3	19/3/2019	CI-CUI 002	20.9 %	-	-	-	NO	10:10am	10:11am	f. lu goz	Ex 173
4	19/3/2019	CI-CUI A002	20.9 %	-	-	-	NO	10:15am	10:16am	f. lu goz	Ex 174
5	19/3/2019	CI-CUC AT002	20.9 %	-	-	-	NO	2:10 p.m	2:12 p.m	f. lu goz	Ex 265
6	19/3/2019	CI-CUC AS003	20.9 %	-	-	-	NO	2:08pm	2:10 p.m	f. lu goz	Ex 264
7	19/3/2019	CI-CUC AS004	20.9 %	-	-	-	NO	2:12pm	2:14pm	f. lu goz	Ex 264
8	19/3/2019	CI-CUC AS-005	20.9 %	-	-	-	NO	2:12pm	2:14pm	f. lu goz	Ex 264
9	19/3/2019	CI-CUC AS-002	20.9 %	-	-	-	NO	2:08 p.m	2:10 p.m	f. lu goz	Ex 264
10											

Concentración de oxígeno: el rango establecido por la COPANIT 43:2001 es de 19.5 % a 21%



LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
CONSTRUCTORA MECO S.A
PROYECTO PA1615

ACTIVIDAD: Medición de Gases de los CI TURNO: Diurno

RESPONSABLE DE MEDICIÓN: José Luis Guzmán G

N°	FECHA	N° / CI	Oxígeno O ₂ rango 19.5% a 23.5 %	Gases inflamables LEL < 10%	Sulfuro de hidrógeno (H ₂ S) < 5ppm	Monóxido de carbono (CO) < 25 ppm	Alarma presencia de otros gases SI/NO	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	Firma de responsable	Observaciones
1	18/3/2019	CI-CUD- AY-005	20.9%	NO	NO	NO	NO	9:52 AM	9:54 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 375
2	18/3/2019	CI-CUD- AY-004	20.9%	—	—	—	—	9:52 AM	9:54 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 375
3	18/3/2019	CI-CUD- AY-004A	20.9%	—	—	—	—	10:00 AM	10:03 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 375
4	18/3/2019	CI-SCCD F003	20.9%	—	—	—	—	10:00 AM	10:02 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 588
5	18/3/2019	CI-SCCD F002	20.9%	—	—	—	—	11:00 AM	11:02 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 588
6	18/3/2019	CI-SCCD C003	20.9%	—	—	—	—	11:10 AM	11:12 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 585
7	18/3/2019	CI-SCCD C002	20.9%	—	—	—	—	11:10 AM	11:12 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 585
8	18/3/2019	CI-SCCD D003	20.9%	—	—	—	—	11:25 AM	11:28 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 586
9	18/3/2019	CI-SCCD D002	20.9%	—	—	—	—	11:25 AM	11:28 AM	<i>[Signature]</i>	Ex 586
10			20.9%	—	—	—	—			<i>[Signature]</i>	

Concentración de oxígeno: el rango establecido por la COPANIT 43:2001 es de 19.5 % a 21%