



LEYENDA

Magnitud de Consecuencias - S.3.B

S.3.B - Ruptura total de manguera de evaporación en transferencia de barco a barco – PERC falla pero ESD tiene éxito – tiempo de aislamiento 120 segundos.

Incendio de Líquido Derramado (Día-3.9B)

60,5m (radio) a 5 kW/m²

47,8m (radio) a 9 kW/m²

20,4m (radio) a 30 kW/m²

02004006008001.0001.2001.4001.600 m

1:16.000

Fuente:

UTM WGS 1984, Fuso 17N

Imagen Capturada en Google Earth, 06/02/2017

Fecha Imagen, 11/2016

0	ORIGINAL	07/04/2017	ENRICO G.	Vitor T.	Vitor T.
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PREP.	REV.	APROB.
		CONTRATO NO: -			
		GESTOR DE PROYECTO: -			
		CREA NO: -			
		-			
CLIENTE:	---				
PROYECTO:	Evaluación del Riesgo				
ÁREA:	Terminal GNL SINOLAM en Panamá - PERA/SINOLAM				
TÍTULO:	S.3.B - Ruptura total de manguera de evaporación en transferencia de barco a barco – PERC falla pero ESD tiene éxito – tiempo de aislamiento 120 segundos.- Incendio de Líquido Derramado (Día-3.9B)				
PROY.	--	PREPARADO	ENRICO	REVISADO	APROBADO
ESCALA	--	AS.	--	VITOR TOLEDO	VITOR TOLEDO
FECHA	07/04/2017	NO.	---		
				SEP.	HOJA 01 / 01