



LEYENDA

Magnitud de Consecuencias - S.3.C

S.3.C - Ruptura total de manguera de evaporación en transferencia de barco a barco – PERC y ESD fallan – Manual de Operación aislamiento en 5 minutos.

Incendio por Líquido Derramado (Día-3.9B)

72,9m (radio) a 5 kW/m²

57,5m (radio) a 9 kW/m²

25,0m (radio) a 30 kW/m²

02004006008001.0001.2001.4001.600 m

1:16.000

Fuente:
UTM WGS 1984, Fuso 17N
Imagen Capturada en Google Earth, 06/02/2017
Fecha Imagen, 11/2016

0	ORIGINAL	07/04/2017	ENRICO G.	Vitor T.	Vitor T.
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	PREP.	REV.	APROB.
		CONTRATO NO: -			
		GESTOR DE PROYECTO: -			
		CREA NO: -			
CLIENTE:		---			
PROYECTO:		Evaluación del Riesgo			
ÁREA:		Terminal GNL SINOLAM en Panamá - PERA/SINOLAM			
TÍTULO:		S.3.C - Ruptura total de manguera de evaporación en transferencia de barco a barco – PERC y ESD fallan – Manual de Operación aislamiento en 5 minutos.- Incendio por Líquido Derramado (Día-3.9B)			
PROY.	--	PREPARADO	ENRICO	REVISADO	APROBADO
ESCALA	--	AS.	--	VITOR TOLEDO	VITOR TOLEDO
FECHA	07/04/2017	NO.	SEP.	--	HOJA 01 / 01
