



Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

Edificio Sede, Vía Brasil. Teléfono: 523-8570 - 523-8567. Pág. Web: www.idaan.gob.pa
Apdo.: 0816-01535

Nota No. 033 Cert- DNING

18 de enero de 2016.

Ingeniero:
Giovanni Calcagno
Proyecto Residencial
P.H. MANHATTAN TOWER
En su Despacho

Ingeniero Calcagno:

En atención a su nota mediante la cual nos solicita que certifiquemos la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario, para servir al Proyecto Residencial, P.H. MANHATTAN TOWER, localizado el proyecto en Avenida Simón Bolívar (Transístmica) a la altura de la Estación del Metro de Pueblo Nuevo, Corregimiento de Bethania, Distrito de Panamá, el proyecto tendrá un consumo de agua potable de aproximadamente 201,500 GLD, Le informamos:

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Para el sistema de agua potable, contamos con una línea de distribución de 24"Ø H.D. que pasa por el borde de la Ave. Simón Bolívar (Transístmica), frente al lote de su proyecto. Deberá presentar una prueba de presión para determinar la capacidad de consumo de esta línea para su proyecto.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Para el sistema de alcantarillado, en el centro de la calle lateral y a un costado de la Vía Bolívar corre una línea de 8"Ø H.S. a la que puede conectarse si demuestra que puede conducir la demanda de su proyecto mediante la presentación de un Estudio Hidráulico.

Atentamente,


Ing. Mario Rodríguez
Director Nacional de Ingeniería



Esta nota expira dentro de dos (2) años.