

Nota N° 80 Cert - DNING

22 de julio de 2021.

Señora Xiuli Lu Luo de Zou
E.S.D.

**Proyecto: Residencial y Comercial
En Finca N°30218648**

En atención a su nota, mediante la cual nos solicita que certifiquemos la capacidad de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, para el proyecto: Residencial y Comercial, a desarrollarse sobre la finca **No. 30218648**, propiedad de Xiuli Lu Luo de Zou, ubicado en los Altos de la Rotonda, Ave. Primera y calle el Proyecto, Corregimiento Ernesto Córdoba, Distrito de Panamá y Provincia de Panamá. Le informamos Lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El IDAAN, cuenta con red de acueductos en el área del proyecto. La tubería de acueducto existente es de 6"Ø P.V.C., esta se localiza en la Avenida Primera - Altos de La Rotonda. La gráfica de presión de esta línea cuenta con las siguientes presiones: **p. máxima 32.8 psi** y **p. mínima 18.1 psi** (Departamento de Optimización).

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

El IDAAN, **“no”** cuenta con sistemas en el área donde se desarrollará el proyecto. Deberá consultar con la Unidad Coordinadora del Saneamiento de la Bahía para ver si cuentan con colectoras sanitarias para la interconexión del proyecto. De no haber colectoras, el proyecto deberá contar con su propio sistema de tratamiento de aguas servidas y estas cumplan con las normas vigentes de **COPANIT**.

Atentamente,

Ing. Julio Lasso Vaccaro
Director Nacional de Ingeniería

