

Panamá, 14 de octubre de 2022  
Nota No. 135-DEPROCA-2022

Licenciada  
**Analilia Castillero**  
Jefa del Departamento de Evaluación  
de Estudios de Impacto Ambiental  
**Ministerio de Ambiente**  
E.            S.            D.

KSR

REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL	MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
RECIBIDO	
Por:	<i>Analilia Castillero</i>
Fecha:	<i>14/10/2022</i>
Hora:	<i>12:18p</i>

Licenciada Castillero:

En referencia a su nota **DEIA-DEEIA-UAS-0187-1010-2022** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado “**HACIENDA LAS ROSAS**”, a desarrollarse en el corregimiento de Penonomé, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, presentado por: **DESARROLLO URBIS PENONOMÉ 1, S.A** con número de expediente: **DEIA-II-F-102-2022**.

Se presenta el Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial.

Sin otro particular quedo de usted,

Atentamente,

*Mariela Barrera*  
**MARIELA BARRERA**  
Jefa Encargada  
Departamento de Protección y Control Ambiental

*MB/HB*



**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA**  
**DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL**

Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial, referente a la nota **DEIA-DEEIA-UAS-0187-1010-2022** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado “**HACIENDA LAS ROSAS**”, a desarrollarse en el corregimiento de Penonomé, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, presentado por: **DESARROLLO URBIS PENONOMÉ 1, S.A** con número de expediente: **DEIA-II-F-102-2022**.

De acuerdo con lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental:

- Presentar las coordenadas UTM de la ubicación de los dos pozos.
- Definir el proceso de desinfección del agua de los pozos y cumpla con el Reglamento Técnico **DGNTI-COPANIT 23-395-99**.
- Con respecto a la **Planta de Tratamiento**, se debe de presentar: ubicaciones coordenadas UTM.
- Indicar el punto de descarga de la PTAR, ya que en la pág. 36 del EIA, menciona la Normativa **DGNTI-COPANIT 35-2000. Descarga de Efluentes Líquidos Directamente a Cuerpos y Masas de Aguas Superficiales y Subterráneas**.
- Para la instalación del sistema de acueducto y de la PTAR, deben de contar con los planos aprobados por las autoridades correspondientes.
- Se debe de solicitar anuencia al IDAAN Y ASEPA, para ser prestador de Servicios Privados, donde garantice que mantendrán operación y mantenimiento del sistema de acueducto y alcantarillado. Artículo 66 y 67 de la Ley 77 del 28 de diciembre 2001.

Revisado por:



Larisette G. Tello U.

Evaluadora Ambiental