



SIMBOLOGIA	
	- CORTACIRCUITO CON FUSIBLE
	- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
	- BATERIAS SELLADAS
	- CARGADOR DE BATERIAS
	- CONEXION A TIERRA
	- BARRAJE
	- CABLE

TABLERO TDC1

125 VDC, BARRAS DE: 225 AMP
 CAPACIDAD PARA: 42CTOS MODELO SIEMENS P1N42FX225ATST, MONTAJE: SUPERFICIAL
 2 BARRAS COBRE AISLADO 20x5 mm.

DC1 125V
 SIN ESCALA

Cod.: PA03C1-02-67-M115-0002-RB

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PANAMA	 CONSORCIO ACCIONA PANAMA OESTE	 INSTITUTO NACIONAL DE INGENIERIA IDAAN	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA ING. JOSÉ GUILLERMO RODRÍGUEZ. PANAMÁ OESTE. CORREGIMIENTO ARRAIJAN (CABECERA) DISTRITO DE ARRAIJAN PROVINCIA DE PANAMA OESTE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DATE / FECHA:</td> <td>28/12/2021</td> </tr> <tr> <td>ESCALA / ESCALA:</td> <td>INDICADA</td> </tr> <tr> <td>SHEET No / HOJA No:</td> <td>2 of 3</td> </tr> <tr> <td>CONTRACT / CONTRATO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DRW/CONSORCIO ACCIONA PANAMA OESTE</td> <td></td> </tr> </table>	DATE / FECHA:	28/12/2021	ESCALA / ESCALA:	INDICADA	SHEET No / HOJA No:	2 of 3	CONTRACT / CONTRATO:		DRW/CONSORCIO ACCIONA PANAMA OESTE		ILUMINACION Y TOMACORRIENTES SERVICIOS AUXILIARES AC/DC SUBESTACION TOMA
DATE / FECHA:	28/12/2021														
ESCALA / ESCALA:	INDICADA														
SHEET No / HOJA No:	2 of 3														
CONTRACT / CONTRATO:															
DRW/CONSORCIO ACCIONA PANAMA OESTE															
DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	DIRECTOR NACIONAL DE INGENIERIA IDAAN				DRAWING NUMBER / PLANO NUMERO: PA03C1-02-67-M115-0002 CAD FILE NAME / ARCHIVO CAD: PA03C1-02-67-M115-0002-RB.dwg ALTERNATIVE NUMBER / NUMERO ALTERNATIVO: REVISION: B										