

Nota No. 131 Cert - DNING

19 de julio de 2023

Arquitecto

Alfonso Pinzón Méndez

QUALITY PROPERTIES CORPORATION S.A.
PINZON LOZANO & ASOCIADOS ARQUITECTOS
E. S. D.

Estimado Arquitecto Pinzón:

En atención a su nota, mediante la cual solicita la certificación de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, para servir al Proyecto “**GALERIA FUSIÓN ARQUITECTÓNICA**”, a desarrollarse sobre la finca **No. 213730**, código de ubicación 8712, y superficie actual de 3291.10 m²; propiedad de **QUALITY PROPERTIES CORPORATION, S. A.**, ubicada entre la Avenida Boulevard y Calle A, Urbanización Los Alcázares, corregimiento de Juan Díaz, distrito y provincia de Panamá. Le informamos lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El **IDAAN**, cuenta con una tubería de 10" Ø PVC, ubicada en la Avenida José A. Arango. Deberá solicitar a la Institución, gráfica de presión para determinar la capacidad de la línea ante la demanda del proyecto.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

El **IDAAN** no cuenta con sistemas de alcantarillado en el área del proyecto; por lo que la promotora deberá diseñar, construir, operar y mantener, su propio sistema de tratamiento de aguas residuales, y deberá cumplir con las normas **DGNTI- COPANIT**.

Atentamente,

Ing. Julio Lasso Vaccaro
Director Nacional de Ingeniería

