

Nota N° 187 Cert - DNING
5 de septiembre de 2023.

Ingeniero
Marco A. Urriola P.
CONSULTORÍA URRIOLA.
E. S. D.

Estimado Ingeniero Urriola:

En atención a su nota, mediante la cual nos solicita que certifiquemos los Sistemas de Acueductos y Alcantarillado Sanitario, para servir al Proyecto "76 RESIDENCES", a desarrollarse sobre la finca N° 8597, ubicada en la calle 76 Este & ave. Los Fundadores, corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá. El proyecto consiste en una torre de apartamentos con un total de 126 apartamentos. Adicionalmente, contará con 63 espacios de estacionamientos. Le informamos lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El IDAAN, cuenta con línea de distribución de 6" Ø H.F., localizada en la Calle 76 Este, frente al lote del proyecto. Mediante la gráfica de presión suministrada, las presiones fueron las siguientes: p. máxima 50.91 psi y p. mínima 15.50 psi. Debido a esta situación, el proyecto deberá contar con tanque de almacenamiento de agua y demás componentes que garanticen la dotación de agua, debido a que las presiones actuales se encuentran por debajo de los 20 psi, con un servicio irregular.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

El IDAAN cuenta con sistema de alcantarillado en el área del proyecto. Mediante Nota N° UCP-SP-1520-23, emitida por el Programa de Saneamiento de Panamá, se establece la vialidad de interconexión sanitaria del proyecto a través de la interconexión RA-X57, cuyo proyecto fue culminado y puesto en funcionamiento durante el primer trimestre del año 2021. Esta misma interconexión es conducida a la Colectora Rio Abajo.

Atentamente,

Ing. Julio Lasso Vaccaro
Director Nacional de Ingeniería
AVM

