



ALIMENTACION 3#6AWG THHN Cu
TUBERIA 1 1/4" ϕ
CONDUCTOR DE TIERRA 1#8AWG THHN (GRN
DESNUDO
INTERRUPTOR PRINCIPAL 60 AMP/2POLOS

DETALLE DE INSTALACION DE
TUBERIA SUBTERRANEA
ELECTRICA ARTICULO 300.5(A)
SIN ESCALA




DIAGRAMA DE VOZ DATA
SIN ESCALA



1. TODAS LAS INSTALACIONES DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA REPUBLICA DE PANAMA, LA OFICINA DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO ELECTRICOS.
2. PLANOS FUERON CONFECCIONADO APEGANDOSE ESTRICTAMENTE A LOS PROYECTOS TIPO MT Y BT DE GAS FENOSO EDEMET-- EDECHI
3. LAS CAJILLAS SERAN PINTADAS CON ANTI--CORROSIVO.
4. TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE FABRICACION NEMA, ANSI, UL.
5. EL CABLE MINIMO A UTILIZARSE EN LA INSTALACION SERA #12 THW, EXCEPTO PARA CONTROL QUE SE PERMITA #14 THW FLEXIBLE
6. TODOS LOS ALAMBRES QUE NO SE ESPECIFIQUEN EN LA INSTALACIONES SERAN #12 THW EN TUBERIA DE 1/2"
7. CUANDO UNA TUBERIA SE MARQUEN 5 CONDUCTORES #12 THW LA MISMA SERA DE 3/4".
8. CUANDO EN LA INSTALACION SE UTILICE TUBERIAS PVC SE DEBERA INTRODUCIR UN CONDUCTOR DESNUDO PARA LA CONTINUIDAD DE TIERRA Y EL MISMO SERA DE ACUERDO A LA TABLA NEC 93 250--95.
9. TODOS LOS CIRCUITOS QUE ALIMENTEN MOTORES, COMPUTADORAS TENDRAN NEUTRAL INDEPENDIENTE.
10. TODOS LOS CIRCUITOS QUE PROTEGEN ALIMENTADORES DEBEN CUMPLIR CON LA SECCION NEC 93 240--21
11. TODOS LOS INTERRUPTORES QUE NO SE ESPECIFIQUEN EN EL PLANO SERAN CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10,000 AMP'S.
12. NO SE PERMITE EL USO DE TUBING EMPOTRADO EN LOSAS, PAREDES Y PISOS
13. NO SE DEBEN DE COLOCAR MAS DE DOS TUBERIA EN LAS CAJAS DE UTILIDAD.
14. TODOS LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SERAN PROTEGIDOS DE ACUERDO CON LA SECCION NEC 93 440 Y DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
15. TODOS LOS TABLEROS DEBEN CONTENER UNA BARRA DE NEUTRAL AISLADA Y OTRA UNIDA A LA MASA DE ESTE PARA LA CONEXION DE LOS CONDUCTORES DESNUDOS A TIERRA NO SE PERMITE LA UNION DEL NEUTRAL Y TIERRA DESPUES DE INTERRUPTOR PRINCIPAL.
16. TODAS LAS UNIONES DE LOS CONDUCTORES #12 Y #10 DEBEN UNIRSE CON WIRE NUTS, NO SE PERMITIRA LA CONEXION COLA RATON CON CINTA AISLANTE.
17. TODA LA TUBERIA DE CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO SERA DE 1/2" A MENOS QUE INDIQUE LO CONTRARIO Y LA MISMA SERA ALAMBRADA POR EL CONTRATISTA DE AIRE ACONDICIONADO.
18. TODOS LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO LLEVARA UN INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO CUCHILLA SIN FUSIBLE, COMO MEDIO DE SEGURIDAD PARA EL OPERARIO DE MANTENIMIENTO.
19. EL CONTRATISTA QUE DE PRECIO BASADO EN EL DISEÑO ELECTRICO DE ESTE PLANO NO ESTA AUTORIZADO PARA HACER NINGUN CAMBIO EN EL MISMO, DE HACERLO NOS EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD LEGAL Y PROFESIONAL.
20. CUALQUIER DUDA QUE AFLORE AL MOMENTO DE SOMETER ESTE DISEÑO A LICITACION FAVOR CONSULTAR CON EL AUTOR INTELECTUAL NO ASUMA INTERPRETACIONES

VOZ DATA



GENO: ERLANDO GARCIA	ESCALA: INDICADAS	
ALCULO: AIME MONTENEGRO	FECHA: MAYO 2023	
BUJO: ERLANDO GARCIA	TOTAL DE HOJAS: 4	NUMERO 4 DE 4