

Nota N° 76 - Cert - DNING

25 de marzo de 2024

Arquitecto

Joseph Gazal Michaan

CEDEÑO-GAZAL ARQUITECTURA

E. S. D.

Estimado Arquitecto Gazal:

En atención a su nota, mediante la cual nos solicita certificación de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, para servir al proyecto “**PH PARQUES DE LAS ACACIAS**”, ubicado en la avenida Plaza Tocumen Sur y calle de Circunvalación, corregimiento de Juan Díaz, distrito y provincia de Panamá. El proyecto consiste en tres (3) torres de apartamentos y locales comerciales, cada torre con dos (2) escaleras cerradas, dos (2) ascensores, Sistemas de Pararrayos, Sistema de Alarma y Detección de Incendio, Sistema Húmedo Contra Incendio y Rociadores. Adicionalmente, el proyecto contará con un total de seis (6) apartamentos de una (1) recámara y 234 apartamentos de dos (2) recámaras. El consumo de agua potable será de 48,048.87 galones por día y la descarga sanitaria será de 40,841.54 galones por día. Le informamos lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El **IDAAN** cuenta con línea de distribución de 6" Ø PVC, ubicada en la calle de Circunvalación, frente al lote del proyecto. La Promotora deberá solicitar a la Institución, gráfica de presión para determinar la capacidad del sistema, ante la demanda del proyecto.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Basado en la inspección realizada al sitio, el **IDAAN** cuenta con sistema de alcantarillado donde se desarrollará el proyecto. La Promotora, deberá presentar los cálculos de diseño, para revisión y evaluación.

Atentamente,

Ing. Julio Lasso Vaccaro
Director Nacional de Ingeniería

