

Nota N° 65 Cert – DNING.  
Panamá, 15 de febrero 2024.

Señor  
Juan Sarmiento  
Representante Legal  
CONSORCIO CONSTRUCTION BUILDING  
E. S. D.

Respetado Señor Sarmiento:

En atención a su nota, mediante la cual nos solicita que certifiquemos los Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, para servir al proyecto Licitación Pública No. 2023-1-08-LV-034162 para la “**REMODELACIÓN Y HABILITACIÓN DEL EDIFICIO # 809, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ**”, a desarrollarse sobre la finca N° 375521, ubicada en el Paseo Andrews, corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá. Le informamos lo siguiente:

#### SISTEMA DE AGUA POTABLE:

La finca cuenta con contrato de servicio de acueducto con el IDAAN y al momento está servido por línea de 6” Ø HF, localizada frente al proyecto. Adicionalmente, la Promotora presentó gráfica de presión con los siguientes valores: p. máxima **88.16 psi** y p. mínima **74.37 psi**

#### SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

La finca cuenta con contrato de alcantarillado con el IDAAN y actualmente se encuentra servido por la Institución.

Atentamente,

*Ing. Julio Lasso Vaccaro*  
Director Nacional de Ingeniería

