



- NOTA-ESPECIFICACIONES**
1. ACERO ASTM-A 36 1/2 PULG ESP.
 2. ACCESORIOS—2 COUPLINGS DE 4"Ø
ARGOLLAS DE IZAGE.
 3. PRUEBA NEUMÁTICA 5PSI EN SU
INTERIOR DURANTE 30 MINUTOS.
 4. TRATAMIENTO EXTERNO
—SANDBLASTING SSPG—SP6
—UNA CAPA DE CROMATO DE ZONC
EPOXIC
—DOS CAPAS DE COALTAL EPOXY
—DOS CAPAS DE AZFALTO LIQUIDO.

1. TUBO SECCION $\frac{1}{2}$ "
2. RAISER DE $1\frac{1}{2}$ " Ø
3. REDUCCION DE $2"$ x $1\frac{1}{2}$ "
4. DOBLE CODO O MANGURA FLEXIBLE DE $\frac{1}{2}$ " Ø

1. SURTIIDORA
2. CAJA DE PASO CROUSSE
3. HIHOS GUB 10-222
4. UNION CROLSEHIHOS UNY N.205
5. SELLO CRUSE HIHOS EYD-2
6. TUBERIA ELCRICA DE 3"Ø
7. ACOPLADOR
8. TUBERIA VACIA DE 3"Ø
9. TABLERO ELCTRICO
10. DOBLE CODO O MANGUERA FLEXIBLE DE 3"Ø

MARIO A. HERRERA VERNON
ARQUITECTO
Licencia No. 77-1-62

Mario A. Herrera Vernon
FIRMA

Ley 15 del 28 de Enero de 1959
Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura

MARIO A. HERRERA V.
ARQUITECTO

FIRMA

DIR. OBRAS Y CONSTRUCCIONES

PROYECTO
ESTACION DE
SERVICIOS

PROPIETARIO
CHEUNG TAK
CHUEN

UBICACION
AVE MONTE OSCURO
CALLE DON BOSCO
CORREG. RIO ABAJO
DISTRITO PANAMA

DISEÑO
ARQ. M. HERRERA

DIBUJO
M. S

FECHA
AGOSTO 2023

HOJA