

Chitré, 05 de febrero de 2024.  
Nota No.032-2024-DPH

Arquitecto.  
Ronald E. López B.

E. S. D.

Respetado Arq. López:

La presente tiene como finalidad certificar que la propiedad considerada para la Construcción de ISAE Universidad", a desarrollarse, **sobre el inmueble con Folio Real No.23472; Código de Ubicación: #6001**, ubicado en Corregimiento de la Arena, Avenida Roberto Ramírez de Diego (Circunvalación Externa), Distrito de Chitré, Provincia de Herrera, recibe los beneficios de acueducto y alcantarillado sanitario bajo las siguientes observaciones:

**El servicio de Agua Potable:**

En el sector existe línea de ø12" PVC, que pasa por la Avenida Roberto Ramírez de Diego.

Para determinar que el flujo de agua potable es el adecuado, en la ubicación donde se desarrollará el proyecto, deben solicitar al IDAAN un estudio de **Gráfica de Presión** quien detallará las presiones reales en las distintas horas del día.

**El servicio de Alcantarillado Sanitario:**

El terreno en estudio no cuenta con acceso directo para la conexión a la colectora sanitaria, perteneciente al sistema de alcantarillado sanitario público de Chitré. El punto más cercano se encuentra próximo a 800mts en cámara de inspección ubicado frente al Edificio COPAMA.


**Nota:**

Este documento, solo es una CERTIFICACIÓN de la existencia de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario público.

(Para el desarrollo de proyectos que involucren instalaciones de líneas o conexiones a los sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario del IDAAN, todo usuario, promotora o empresas constructoras deben contar con planos de diseño donde se muestren los detalles y especificaciones técnicas exigidas por el IDAAN para la conexión a ambos sistemas).

Sin más que agregar al respecto, se despide,

Atentamente,

  
Por: \_\_\_\_\_  
Ing. Omar Cohen Ríos  
Director Regional de Herrera  
IDAAN

OC/Jb/Ir