

Nota N° 71 Cert - DNING

25 de marzo de 2024.

Señor

Daniel David Adelman

E. S. D.

Estimado Señor Adelman:

En atención a su nota, mediante la cual nos solicita que certifiquemos los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, para el proyecto “**Bamdua Casco Viejo**”, a desarrollarse sobre las fincas N° **2363, N°1480 y N°2600**, ubicadas las fincas en Calle 12 Oeste Nro. 7-55, corregimiento de Santa Ana, distrito y provincia de Panamá. El proyecto consiste en la remodelación de edificio existente. El proyecto tiene cuatro (4) plantas más azotea, con 37 habitaciones de hotel y seis (6) unidades para apartotel. El edificio a construir consta de un área cerrada de 2556.58 m², área abierta de 638.84 m², con un área total de 3,195.42 m² y posee un código de zonificación RMH-C2. Le informamos lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El lote del proyecto, cuenta con contrato de servicio de acueducto con el **IDAAN** y al momento esta servido por la Institución. La promotora presentó gráfica de presión con los siguientes valores: **p. máxima 25.17 y p. mínima 10.24 psi**. El proyecto deberá contar con tanque de almacenamiento y demás componentes que garanticen la dotación de agua potable, debido a que las presiones actuales se encuentran por debajo a los **20psi**.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

El lote del proyecto, cuenta con contrato de servicio de alcantarillado con el **IDAAN** y actualmente se encuentra servido por la Institución

Atentamente,


Ing. Julio Lasso Vaccaro
Director Nacional de Ingeniería
JLV/bc



064G-DCP-24 Proyecto Bambuda Hotel
del 18 al 19 de marzo de 2024


30

25

20

15

10



5

Grafica valida por seis meses.

0
9:45:00
10:15:00
10:45:00
11:15:00
11:45:00
12:15:00
12:45:00
13:15:00
13:45:00
14:15:00
14:45:00
15:15:00
15:45:00
16:15:00
16:45:00
17:15:00
17:45:00
18:15:00
18:45:00
19:15:00
19:45:00
20:15:00
20:45:00
21:15:00
21:45:00
22:15:00
22:45:00
23:15:00
23:45:00
0:15:00
0:45:00
1:15:00
1:45:00
2:15:00
2:45:00
3:15:00
3:45:00
4:15:00
4:45:00
5:15:00
5:45:00
6:15:00
6:45:00
7:15:00
7:45:00
8:15:00
8:45:00
9:15:00
9:45:00

Hora

