

Nota N° 200 Cert – DNING.  
11 de julio 2024.

Arquitecto  
Diogenes Guzman R.  
E. S. D.

Respetado Arquitecto Guzman:

En atención a su nota, mediante la cual nos solicita que certifiquemos los Sistema de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, para servir al proyecto “**P.H. JARDÍNES DEL PARQUE**” a desarrollarse sobre la finca N° 31191, con código de ubicación 8708 propiedad de **BEERSEBA FOUNDATION**, ubicada en la urbanización Carrasquilla, avenida 1C Sur, casa N° 8625, corregimiento de San Francisco, distrito y provincia de Panamá. Le informamos lo siguiente:

#### SISTEMA DE AGUA POTABLE:

El **IDAAN** cuenta con línea de agua potable de 8” Ø H.F., ubicada en la calle 1C Sur frente al proyecto. Deberá solicitar a la Institución gráfica de presión, para determinar la capacidad del sistema ante la demanda del proyecto.

#### SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Basado en la inspección realizada al sitio, el **IDAAN** cuenta con sistema de alcantarillado cercano al lote del proyecto. Deberá entregar los cálculos y memorias de diseño, para su revisión y evaluación.

Atentamente,

*Ing. Julio Lasso Vaccaro*  
Director Nacional de Ingeniería

