

17 de octubre de 2024  
UCP-SP-2419-2024

Licenciado  
**Jorge Eduardo Díaz Áviles**  
COMMERCIAL CENTER FOUND  
E. S. D.

Ref: Proyecto Hotel Multiplaza.  
Asunto: Solicitud de interconexión.

Estimado Licenciado Díaz:

En respuesta a su nota de solicitud de interconexión del Proyecto Hotel Multiplaza, ubicado en los estacionamientos del Centro Comercial Multiplaza en el corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá. Sus coordenadas según el Sistema Universal Transversal de Mercator (UTM) son 663831.86 m E, 993361.03 m N; tenemos a bien comunicarle lo siguiente:

- De acuerdo con la infraestructura sanitaria existente su descarga debe ser vinculada al sistema de red sanitaria del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el cual a su vez se conecta al sistema del Túnel Interceptor en el punto de descarga "Pozo de Vía Brasil".
- Al concluir el análisis de sus proyecciones de aporte de caudal sanitario en conjunto con nuestras inspecciones en campo, se puede concluir que nuestro sistema (Túnel interceptor) cuenta con la capacidad necesaria para captar el aporte de aguas residuales del proyecto.

Conforme a lo mencionado, deberá remitir su solicitud al IDAAN para la asignación de un activo de vinculación.

Atentamente;



**Ing. María Fernanda de Mendoza**  
Coordinadora General

copia:

Ing. Iván Cano, Director de Operaciones, IDAAN  
Lic. Tomás Guerra, Subdirector Comercial, IDAAN

  
ME/ CS / KC

Panamá con salud y bienestar