

**Nota N° 314 Cert - DNING**

12 de noviembre de 2024.

**Señor**

**Miguel Gutiérrez**

**Representante Legal**

**INVERSIONES PLAZA AMADOR 24, S.A.**

E. S. D.

Estimado Señor Gutiérrez:

En atención a su nota, mediante la cual nos solicita que certifiquemos los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Sanitario, para servir al proyecto “**BIOSFERA**” a desarrollarse la finca folio real N° **3824** con una superficie actual o resto libre de **750.50 m<sup>2</sup>** y la finca folio real N° **93046** con una superficie actual o resto libre de **534.00 m<sup>2</sup>**, ambas fincas con código de ubicación N° **8703**, propiedad de “**INVERSIONES PLAZA AMADOR 24, S.A.**”, ubicada en el sector de Santa Ana, corregimiento de Santa Ana, distrito y provincia de Panamá. El proyecto consiste en la construcción de un edificio de apartamentos y locales comerciales. Le informamos lo siguiente:

**SISTEMA DE AGUA POTABLE:**

La finca donde se construirá el proyecto, cuenta con contrato de servicio de acueducto con el **IDAAN** y al momento, se encuentra servida por línea de agua potable de 8" Ø HF, ubicada en la calle 17 Oeste-Santa Ana. Deberá solicitar a la Institución gráfica de presión para determinar la capacidad, ante la demanda del proyecto.

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO:**

La finca donde se construirá el proyecto, cuenta con contrato de servicio de alcantarillado con el **IDAAN** y actualmente se encuentra servida con tubería de 8" Ø, ubicada en el centro de la calle 17 Oeste-Santa Ana. Deberá presentar memorias de cálculo e información del proyecto, para evaluación de la Institución.

Atentamente,

*Ing. Julio Lasso Vaccaro*  
**Director Nacional de Ingeniería**

