



MUESTRAS EXTRAIDAS





ING. ENRIQUE APARICIO CHAVARRIA
LIC-90-006-046, CEL. 6052-6860

PERFILES ESTRATIGRAFICOS

PERFIL DE PERFORACION
HOYO #1

PROYECTO : Construcción de Estructura para Viviendas													
LOCALIZACION: Correg. De San carlos, Chiriquí													
CLIENTE : LOMAS DEL VALLE S.A.										FECHA: 12 de mayo de 2024			
PROF	ELEV	SIMBOLO	DESCRIPCION DEL MATERIAL	MUESTRA No	TIPO DE MUESTRA	N SPT	qu Tn/m ³	RQD	PENETRACION cm	RECUPERACION %	HUMEDAD NATURAL %	FORRO	HERRAMIENTA
	1.00		MAT. ORGANICO, ARCILLA ROJA Y ROCAS HUMEDAD BAJA CONSISTENCIA MEDIANAMENTE FIRME	1	A	6	4		15 15 15	100	6.20		T S T
	2.00		ARCILLA Y TOSCA PARDA HUMEDAD MEDIA CONSISTENCIA MUY FIRME	2	A	12 20	14		15 15 15	100	8.40		S
	2.60		TOSCA PARDA COMPACTA CONSISTENCIA MUY DURA	3	A	22 24 30	26		15 15 15	100	12.60		T S
ABREVIATURAS: A - Alfilerado I - Inalteraca R - Roca T - Broca Tricorno PRM - Con el Peso del Martillo C - Doble Tubo Broca de Carburo D - Doble Tubo Broca de Diamante RQD - Índice de Calidad de la Roca S - Saca Muestras Partido P - Posteador qu - Compresión Sample													
OBSERVACIONES: NO SE ENCONTRO NIVEL FREATICO PERFORADOR: DAVID ARRACERA GEOLOGO: E.A DESCRIPCION / DIBUJO: I. MORALES													