

Panamá, 02 de septiembre de 2019  
Nota No. 115 -DEPROCA-19

Ingeniera  
**Analilia Castillero**  
Jefa del Departamento de  
Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental  
**Ministerio de Ambiente**  
E.            S.            D.

Licenciada Castillero:

En referencia a su nota **DEIA-DEEIA-UAS-0628-1308-19** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado <<CAMPAMENTO COCOLÍ, ÁREA OESTE DEL CUARTO PUENTE SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ>>, a desarrollarse en el área de Cocolí, corregimiento y distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste presentado por: **PANAMÁ CUARTO PUENTE.**, con número de expediente: **DEIA-II-IM-74-2019**.

Se presenta el Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial.

Sin otro particular quedo de usted,

Atentamente,



**Mariela Barrera**  
Jefa del Departamento de Protección y Control Ambiental

MB/ltv



**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA  
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL**


Informe de análisis de la Unidad Ambiental Sectorial, referente a la nota **DEIA-DEEIA-UAS-0628-1308-19** correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, categoría II, titulado **<<CAMPAMENTO COCOLÍ, ÁREA OESTE DEL CUARTO PUENTE SOBRE EL CANAL DE PANAMÁ>>**, a desarrollarse en el área de Cocolí, corregimiento y distrito de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste presentado por: **PANAMÁ CUARTO PUENTE**.  
Número de expediente: **DEIA-II-IM-74-2019**.

Observación:

Dentro de las necesidades de los servicios básicos del estudio, hace énfasis en conectarse a una línea de conducción de IDAAN existente de 8" Ø que se alimenta de una tubería de 12" Ø.

Se requiere presentar la nota de autorización de conexión por el IDAAN, junto a pruebas de presión realizadas en el sitio.

Revisado por:



**Larisette G. Tello U.**

Evaluador Ambiental